

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
26/01/20г. - 25/02/20г.

Абонент: ООО "Тройка"  
 Адрес: Ленина, 62  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
 Договорные расходы: \_\_\_\_\_ Т.СУТ  
 М сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.СУТ МГВС= \_\_\_\_\_ Т.СУТ  
 Тхв= 5.00°С

Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений:  
 Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч  
 Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч  
 Г3 max = 2.00 м3/ч Г3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=2 КС=0x9558 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Мг	Р1	Р2	Q0	Qг	ВНР	ВОС	НС
°С	°С	°С	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/01/20	61.93	49.88	12.05	301.28	295.99	292.14	288.78	11.35	11.35	7.21	6.20	6.10	3.560	0.000	24	0	
27/01/20	66.47	52.78	13.69	302.01	295.95	293.12	289.31	8.50	8.50	6.64	6.20	6.10	4.049	0.000	24	0	
28/01/20	67.64	53.76	13.88	301.74	295.50	294.19	290.22	7.76	7.76	5.28	6.20	6.10	4.103	0.000	24	0	
29/01/20	65.59	52.35	13.24	303.31	297.40	293.05	289.31	8.92	8.92	8.09	6.20	6.10	3.934	0.000	24	0	
30/01/20	71.09	55.36	15.73	302.52	295.68	294.66	290.47	8.20	8.20	5.21	6.20	6.10	4.646	0.000	24	0	
31/01/20	77.67	59.44	18.23	303.07	295.02	295.39	290.60	7.60	7.60	4.42	6.20	6.10	5.378	0.000	24	0	
01/02/20	77.28	59.10	18.18	304.97	296.96	294.01	289.31	11.97	11.97	7.65	6.20	6.10	5.401	0.000	24	0	
02/02/20	81.26	61.46	19.80	305.58	296.79	294.31	289.21	11.77	11.77	7.58	6.20	6.10	5.875	0.000	24	0	
03/02/20	81.71	62.16	19.55	302.75	293.96	292.55	287.40	8.68	8.68	6.56	6.20	6.10	4.992	0.000	24	0	
04/02/20	74.75	58.05	16.70	306.23	298.64	295.27	290.69	7.43	7.43	7.95	6.20	6.10	4.992	0.000	24	0	
05/02/20	63.24	52.39	11.10	305.91	300.29	296.48	292.68	5.48	5.48	7.28	6.20	6.10	3.326	0.000	24	0	
06/02/20	65.69	52.39	13.30	306.68	300.71	297.27	293.43	8.64	8.64	7.28	6.20	6.10	3.995	0.000	24	0	
07/02/20	64.99	52.16	12.83	304.98	299.11	298.22	294.43	7.67	7.67	4.68	6.20	6.10	3.842	0.000	24	0	
08/02/20	64.02	51.51	12.51	304.71	299.02	297.57	293.90	10.06	10.06	5.12	6.20	6.10	3.735	0.000	24	0	
09/02/20	63.13	49.82	11.33	305.76	300.52	295.94	292.89	8.84	8.84	8.03	6.20	6.10	3.406	0.000	24	0	
10/02/20	63.13	50.92	12.21	305.34	299.79	297.42	293.40	8.86	8.86	5.99	6.20	6.10	3.650	0.000	24	0	
11/02/20	72.61	56.89	15.72	305.07	297.91	297.64	293.16	6.57	6.57	4.75	6.20	6.10	4.682	0.000	24	0	
12/02/20	68.98	54.43	14.55	304.20	297.68	295.22	291.15	8.78	8.78	6.53	6.20	6.10	4.337	0.000	24	0	
13/02/20	67.38	53.33	14.05	302.96	296.76	295.70	291.78	8.43	8.43	6.65	6.20	6.10	4.167	0.000	24	0	
14/02/20	69.01	54.43	14.58	304.31	297.79	295.17	291.15	8.43	8.43	6.65	6.20	6.10	4.341	0.000	24	0	
15/02/20	68.22	53.93	14.29	303.13	296.78	296.02	292.05	7.37	7.37	4.73	6.20	6.10	4.238	0.000	24	0	
16/02/20	67.84	53.70	14.14	303.86	297.56	294.83	290.85	8.64	8.64	6.71	6.20	6.10	4.202	0.000	24	0	
17/02/20	68.60	54.20	14.40	303.50	297.07	295.47	291.74	6.22	6.22	5.33	6.20	6.10	4.276	0.000	24	0	
18/02/20	67.64	53.69	13.95	304.03	297.74	295.77	291.50	6.80	6.80	6.24	6.20	6.10	4.154	0.000	24	0	
19/02/20	66.08	52.65	13.43	302.54	296.56	296.19	292.35	6.42	6.42	4.21	6.20	6.10	3.977	0.000	24	0	
20/02/20	65.04	51.99	13.05	305.66	299.80	297.95	294.18	6.34	6.34	5.62	6.20	6.10	3.909	0.000	24	0	
21/02/20	63.68	51.28	12.40	306.78	301.13	300.13	296.42	6.66	6.66	4.71	6.20	6.10	3.732	0.000	24	0	
22/02/20	63.67	51.28	12.39	307.00	301.36	299.62	295.95	7.36	7.36	5.41	6.20	6.10	3.724	0.000	24	0	
23/02/20	65.27	52.37	12.90	306.72	300.79	300.10	296.27	6.20	6.20	4.52	6.20	6.10	3.876	0.000	24	0	
24/02/20	65.12	52.36	12.76	308.03	302.10	298.60	294.77	8.65	8.65	7.33	6.20	6.10	3.855	0.000	24	0	
25/02/20	67.96	54.18	13.78	308.08	301.67	300.59	296.48	6.17	6.17	5.19	6.20	6.10	4.154	0.000	24	0	
Итого:				9442.71	9244.03	9180.51	9055.82	246.18	246.18	188.21	6.20	6.10	131.273	0.000	744	0	
Средние:	68.21	53.99	14.22														

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Мг	Р1	Р2	Q0	Qг	ВНР	ВОС
М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	Гкал	Гкал	ч	ч	ч	ч
25/01/20	24.00	141813.291	138188.01	136301.94	133195.25	11426.50	11426.50	4993.77	1293.027	0.000	151171	0	
25/02/20	24.00	151256.001	147432.04	145482.53	142251.07	11672.68	11672.68	5181.98	1424.300	0.000	15915	0	
Итого:	9442.71	9244.03	9180.59	9055.82	246.18	246.18	188.21	131.273	0.000	744	0		

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутствия. Счета тепл. энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 16583ч  
 Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_